



Seria: APROBATY TECHNICZNE

ANEKS NR 2 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-6006/2012

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobát technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), na wniosek firmy:

ALUPROF S.A.

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153

do Aprobáty Technicznej AT-15-6006/2012
stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

**Drzwi przeciwpożarowe systemów ALUPROF[®] MB-78EI
i ALUPROF[®] MB-78EI DPA oraz zestaw wyrobów do
wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych
i zewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-78EI oraz
ścian wewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-118EI**

wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronach 2 i 3 Aneksu



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

Jan Bobrowicz
Jan Bobrowicz

Warszawa, 19 września 2013 r.

1. Tytuł Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6006/2012 zmienia się na:

Drzwi przeciwpożarowe systemów ALUPROF[®] MB-78EI i ALUPROF[®] MB-78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-78EI

2. W p. 1. Aprobaty zamiast zapisu:

„Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są drzwi przeciwpożarowe systemów ALUPROF[®] MB-78EI i ALUPROF[®] MB-78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-78EI oraz ścian wewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-118EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.”

wprowadza się zapis:

„Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej są drzwi przeciwpożarowe systemów ALUPROF[®] MB-78EI i ALUPROF[®] MB-78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-78EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną.”

3. Z przedmiotu Aprobaty usuwa się zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych systemu ALUPROF[®] MB-118EI oraz ściany wewnętrzne systemu ALUPROF[®] MB-118EI.

4. W p. 2. Aprobaty zamiast zapisu:

„Szczelina powstała między ścianą a murem lub pomiędzy drzwiami a murem powinna być wypełniona niepalną wełną mineralną o gęstości co najmniej 70 kg/m³ lub pianką ogniochronną (z wyjątkiem ścian systemu ALUPROF[®] MB-78EI), a następnie zamknięta płytą gipsowo-kartonową typu F, tynkiem cementowo-wapiennym, silikonem lub akrylem ogniochronnym, albo kształtownikiem aluminiowym, stalowym lub obróbką blacharską.”

wprowadza się zapis:

„Szczelina powstała między ścianą a murem lub pomiędzy drzwiami a murem powinna być wypełniona niepalną wełną mineralną o gęstości co najmniej 70 kg/m^3 lub pianką ogniochronną, a następnie zamknięta płytą gipsowo-kartonową typu F, tynkiem cementowo-wapiennym, silikonem lub akrylem ogniochronnym, albo kształtownikiem aluminiowym, stalowym lub obróbką blacharską.”

5. Z p. RYSUNKI usuwa się Rysunki o numerach od 121 do 140.

KONIEC